

LEGENDA MATERIÁLOV

ZÁKLADY - BETÓN C16/20 - OCEĽ 10 505 (R)


- 0.350 - Kóta hornej úrovne debniacich tvárnic
- 1.100 - Kóta hornej úrovne základového pásu, resp. spodnej úrovne debniacich tvárnic
- 1.850 - Kóta spodnej úrovne základového pásu

POZN.:

01. Výkopy základových konštrukcií realizovať strojnou, resp. ručne tak, aby nedošlo k nadmernému porušeniu vrstvy pôvodného rastlého terénu v úrovni základovej skôry!
02. Základovú skáru chrániť proti vode a premrznutiu, základovú skáru pred betonážou dôkladne očistiť!
03. Hornú časť základových pásov zrealizovať z debniacich tvárnic DT 40. Na zlietku tvárnic použiť betón C16/20 a konštrukčnú výstuž z betónárskej ocele 10 505 (R) ds 6 mm!
04. Podkladový betón zrealizovať ako vystuženú železobetónovú dosku dĺžky s hr. 150 mm! Použiť betón C16/20, výstuž zväzokom sieťou KH 20 6,00/150 x 6,00/150 - 2000 x 3000 pri spodnom okraji, krytie výstuže min. 50 mm, presnosť pri ukladaní jednotlivých kusov sieť 150 mm!
05. Pod podkladový betón použiť zhrubnuté strikové lôžka s fr. 8 - 16 mm a s min. hr. 150 mm!
06. Strikové lôžka s fr. 8 - 16 mm zhrubnúť po vrstvách s hr. 150 mm na mieru zhutnenia Edet.2 = 45 MPa!
07. Základové pásy v miestach prestupov pre vodovodné a kanalizačné potrubie vystužiť zväzokom sieťou KH 20 6,00/150 x 6,00/150 - 2000 x 3000!
08. V mieste stavby nebol uskutočnený hydrogeologický prieskum - pri výpočte základov sa predpokladalo s podkladom tvoreným hlinou s vysokou plasticitou, trieda F7, symbol: MH1
09. Výkres konfrontovať s realizáčnymi výkresmi jednotlivých profesií!

±0,000 = 271,500 m.n.m

VŠKOVÝ SYSTÉM : BPV



Autor	Ing. Štefan ADAM Autorizovaný stavebný inžinier SKS reg. číslo 4395+11 katedória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	AM design s.r.o. Dolná Pachtinová 76, 991 24 TEL. 0905 326 499
Zodp.projektant	Ing. Štefan ADAM	amdesign@procomp.sk
Vypracoval	Ing. Štefan ADAM	
Kreslil	Ing. Štefan ADAM	
Stavobník: PROMOSTI s.r.o., Gregorova Veska 73, 985 56 Gregorova Veska	Formát	06A4
Slovobit:	Dátum	05.2020
	Stupeň	PROJEKT STAVBY
	Číslo zakázky	A-50-2020
	Poznámka	
Obsah:	ZÁKLADY	Mierka: 1:50
	NOVÝ STAV	Č. výk. E-09